



GB INSTRUCTION

TWS-10AS, TWS-10AB TWILIGHT SWITCH

Welcome to use TWS-10AS, TWS-10AB Day/Night Control Switch with Timer! This item is an automatic photocell switch for lamps. When the ambient-light darken to the LUX that you set in advance, the light will turn on. The light will turn off at the preset time or ambient-light is more than the setting LUX. It adds the functions of LUX adjustable and TIME setting. It is easy and comfortable to use.

SPECIFICATION:

Power source:	220-240V/AC	Power Frequency:	50/60Hz
Rated Current:	10A	Ambient Light:	<3-500LUX (adjustable)
Working Temperature:	-20~+40°C	Working Humidity:	<93%RH
Built-in Timer:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Hours		
IP Class:	IP54		

FUNCTION:

- LUX setting: turn LUX knob anti-clockwise to "3" position, the photocell will only work in the dark (less than 3LUX). If turn clockwise to "500" position, it will work when the ambient light is less than 500LUX.
- TIME setting: you can set the regular working hours of the photocell as needed

INSTALLATION:

- Switch off the power.
- Loose the four screws on the cover and take down the cover.
- Connect the wire with the product as per the connection-wire diagram.
- According to the correct installation place, install the product with the enclosed inflated screws.
- Install back the cover. Switch on the power, then test it.

LOAD

TIME SETTING:

The LED indicator inside the sensor will flash to display the preset times as following:

- 1 hour: flash one time
- 2 hours: flash two times
- 3 hours: flash three times
- 4 hours: flash four times
- 5 hours: flash five times
- 6 hours: flash six times
- 7 hours: flash seven times
- 8 hours: flash eight times
- 9 hours: flash nine times
10. dusk to dawn: rapidly flash ten times


TEST:

- Set the LUX knob to "3" position and set time knob to "1h" position.
- When you test in daytime, you should cover a black opaque cloth on the product, after 1 minute, the lamp will be turned on
- When the cloth mantles the detection window of the photocell, the ambient light of the photocell is less than 3 LUX, the lamp will be on for one hour.
- When you take away this cloth, the lamp will be off automatically.
- When you slide the LUX knob to "500" position, the lamp could be on in the ambient light less than 500LUX.




NOTE:

- In front of the photocell, there should be no obstruction affecting to accept natural light;
- In front of the photocell, there should be no swaying object.
- Don't install the photocell under the light or in the place where the light will be irradiated to the photocell.
- When lamp is on, another light source irradiate to the photocell, and this light lasts for more than one minute, the lamp will turn off and the electronic TIMER will stop counting. The TIMER will recount from the beginning when the light turns on again
- The electronic TIMER will reset when the power is off over 2-5 seconds.

GB Incorrect
DE Unrichtig
EE Vale
LV Nepareizi
LT Netiesinga
PL Błędny
RU Неверно
SL Nepravilno



Correct
Richtig
Õige
Pareizi
Teisinga
Poprawny
Верно
Pravilno



DE DER ANLEITUNG

TWS-10AS, TWS-10AB DÄMMERUNGSSCHALTER

Bei diesem Artikel handelt es sich um einen automatischen Fotozellenschalter für Lampen. Wenn in der Umgebung der Lichtstrom unter den voreingestellten Lux-Wert fällt, schaltet sich das Licht ein. Das Licht erlischt zur voreingestellten Zeit oder wenn in der Umgebung der Lichtstrom den voreingestellten Lux-Wert übersteigt. Es ergänzt die Funktionen der einstellbaren LUX- und TIME-Einstellungen. Es ist einfach und komfortabel zu bedienen.

SPEZIFIKATION:

Stromquelle:	220-240V/AC	Stromfrequenz:	50/60Hz
Nennstrom:	10A	Umgebungslicht:	<3-500LUX (adjustable)
Luftfeuchtigkeit:	<93%RH	Betriebstemperatur:	-20~+40°C
Eingebaute Timer:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Stunden		
IP Class:	IP54		

FUNKTION:

- LUX-Einstellung: Drehen Sie den LUX-Knopf gegen den Uhrzeigersinn in die Position "3". Die Fotozelle funktioniert nur im Dunkeln (weniger als 3LUX). Wenn Sie den Uhrzeigersinn in die Position "500" drehen, funktioniert sie, wenn das Umgebungslicht weniger als 500 LUX ist.
- ZEIT-Einstellung: Sie können die regulären Arbeitszeiten der Fotozelle nach Bedarf einstellen.

INSTALLATIONSHINWEIS:

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Lösen Sie die vier Schrauben an der Abdeckung und nehmen Sie diese ab.
- Verbinden Sie das Kabel mit dem Produkt wie im Anschlussplan beschrieben
- Montieren Sie das Produkt mit den beiliegenden Schrauben, wie im Montageplan beschrieben. Bringen
- Sie die Abdeckung wieder an. Schalten Sie die Stromversorgung ein.

VERBRAUCH

ZEITENEINSTELLUNG:

Die LED im Inneren des Sensors blinkt, um die voreingestellten Zeiten folgendermaßen anzuzeigen:

1. 1 Stunde: einmaliges Blinken
2. 2 Stunde: zwei Blinken
3. 3 Stunde: drei Blinken
4. 4 Stunde: vier Blinken
5. 5 Stunde: fünf Blinken
6. 6 Stunde: sechs Blinken
7. 7 Stunde: sieben Blinken
8. 8 Stunde: acht Blinken
9. 9 Stunde: neun Blinken
10. Vor der Dämmerung bis zum Morgengrauen zehnmal schnelles Blinkens

TEST:

- Stellen Sie den LUX-Knopf auf Position "3" und den Zeitknopf auf Position "1h"
- Wenn Sie bei Tageslicht testen, sollten Sie das Produkt mit einem schwarzen, undurchsichtigen Tuch abdecken. Die Lampe wird nach 1 Minute eingeschaltet
- Wenn das Tuch das Erfassungsfenster der Fotozelle verdeckt, beträgt der Lichtstrom in der Umgebung der Fotozelle weniger als 3 LUX und die Lampe leuchtet eine Stunde lang.
- Wenn Sie dieses Tuch entfernen, wird die Lampe automatisch eingeschaltet.
- Wenn Sie den LUX Knopf auf die Position "500" schieben, kann die Lampe bereits bei einem Lichtstrom in der Umgebung von weniger als 500 Lux eingeschaltet werden.

NOTE:

- Vor der Fotozelle sollte sich kein Hindernis befinden, welches die Aufnahme von natürlichem Licht beeinträchtigt;
- Ebenso sollte sich vor der Fotozelle kein Objekt in Bewegung befinden.
- Installieren Sie die Fotozelle nicht unter einer Leuchte oder an einer Position, an der die Fotozelle direkter Beleuchtung ausgesetzt ist. Wenn die Lampe eingeschaltet ist, die Fotozelle von einer anderen Lichtquelle beleuchtet wird und dieses Licht länger als eine Minute auf die Fotozelle strahlt, wird die Lampe ausgeschaltet und der elektronische TIMER hört auf zu zählen.
- Der TIMER zählt erneut von Anfang, wenn das Licht wieder aufleuchtet. Der elektronische TIMER wird zurückgesetzt, wenn die Stromversorgung für 2 - 5 Sekunden unterbrochen wird.

EE JUHENDAMINE

TWS-10AS, TWS-10AB HÄMARIKU LÜLITI

See toode on automaatne fotoelement lülitil vastutajatele. Kui ümbrise valgus väheneb suurene teie pooli eelnevalt määratud LUX väärtuseni, lülitub valgust sisse. Valgust lülitub välja eelnevalt määratud aja jooksul või kui valisvalgus ületab määratud LUX seadistuse. See lisab LUX funktsioonile reguleerimise ja TIME seade. Seda on lihtne ja mugav kasutada.

PETSIFIKATSIOON:

Toiteallikas:	220-240V/AC	Võimsuse sagedus:	50/60Hz
Nimivool:	10A	Ombrise valgustus:	<3-500LUX (reguleeritav)
Töö niiskus:	<93% RH	Tootetemperatuur:	-20~+40°C
Sisseehitatud taimer:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tundi		
IP Class:	IP54		

FUNKCJA:

- LUX seade: liierake LUX-nupp vastupäeva asendisse " 3 ", fotorakk töötab ainult pimedas (vähem kui 3LUX). Kui pöörate päripäeva asendisse " 500 ", töötab see siis, kui ümbrise valgus on väiksem kui 500LUX.
- TIME säte: saate vastavalt vajadusele määrata fotoelementi täpavärsse töötaja

NÕUANDEID PAIGALDAMISEKS:

- Lülitage vool välja.
- Eemaldage katelt neli kruvi ja tõmmake kate alla.
- Ühendage toote juhe, pagu ühendusjuhime skeemil näidatud.
- Paigaldage toode kuivdega õigesse paigalduskohta.
- Paige kaas tagasi.

LAADI

Lülitage vool sisse, anduri LED-märgutuli hakkab vilkuma, et kuvada hetkel määratud aega tund:


- 1.1 vilgub üks kord
- 2.2 vilgub kaks kord
- 3.3 vilgub kolm kord
- 4.4 vilgub neli kord
- 5.5 vilgub viis kord
- 6.6 vilgub kuus kord
- 7.7 vilgub seitse kord
- 8.8 vilgub kaheksa kord
- 9.9 vilgub üheksa kord
10. vilgub kümme kord

KATSETAMINE:

- Seadke LUX-nupp asendisse, "3" ja seadke aja nupp asendisse, "1h".
- Päevajälgi testides peate katma toote musta kattega, 1 minuti möödudes lülitub lamp sisse.
- Kui kate katab fotoelementi tuvastuskäina, on fotoelementi ümbrise valgus alla 3 lüki ja valgust lülitab üle tüüri.
- Kate eemaldades lülitub valgust automaatselt.
- Kui lükkate LUX-nupu, "500" asendisse, peab valgust süttima ümbrise valguse alla 500 lüksi.

MÄRKUS:

- Fotoelementi esiosa ei tohiks loomuliku valguse eest katta.
- Fotoelementi ees ei tohi olla liikuvaid objekte.
- Arge paigaldage fotoelementi valgusti alla või kohta, kus valgus fotoelementi häirib.
- Kui valgust töötamiseks seadke fotoelementi mõni teise valgusallikale ja valgust lülitab üle tüüri, lülitub valgust välja ning elektroniline TAIMER lõpetab lülituse.
- TAIMER alustab lugemist algusest, kui valgust üuesti süste lülitub.
- Elektriline TAIMER lähtestub, kui vool on olnud üle 2-5 sekundi väljas.



LV LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

TWS-10AS, TWS-10AB KRĒSLAS SLĒDZIS

Šī ierīce ir automātisks sensors lampa. Kad apkārtnēs vides apgaismojums satumsis līdz ietimam, kuru jūs nosakāt iepriekš, gaisma ieslēgsies. Gaisma ieslēgsies iepriekš iestatītajā laikā vai, kad apkārtnēs vides apgaismojums ir lielāks par ietimam, kas uzstādīts iepriekš. Ierīcei ir pievienota laikaapgaismojuma pielāgošanas un laika uzstādīšanas funkcija. Tā lietošana ir vienkārša un ērta.

SPECIFIKĀCIJA:

Barošanas avots:	220-240V/AC	Strāvas frekvence:	50/60Hz
Nominālā strāva:	10A	Apkārtnē apgaismojums:	<3-500LUX (regulējams)
Darības mitrums:	<93% RH	Darba temperatūra:	-20~+40°C
Iebūvētais taimeris:	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stundas		
IP Class:	IP54		

FUNKCIJA:

- Apgaismojuma iestatījums: griežiet apgaismojuma (LUX) pogu pretēji pulksteņrādītāja virzienam līdz pozīcijai "3", sensors darbosies tikai tumšā (apgaismojums mazāks par 3lx). Ja griežiet pulksteņrādītāja virzienā līdz pozīcijai "500", sensors darbosies, kad apkārtnēs vides apgaismojums ir mazāks par 500lx.
- Laika iestatījums: ja nepieciešams, jūs varat iestatīt noteiktu sensora darbošanās laiku.

PADOMI PAR UZSTĀDĪŠANU:

- Enerģijas padeves ieslēgiet.
- Atskrūvējiet ētras skrūves, kas atrodas uz vācņa un noņemiet to.
- Savienojiet vadu ar produktu, ka norādīts vadu savienojuma diagrammā.
- Ierīces ietīles piemērotu vietu un piespīriniet produktu ar divām pievienotajām skrūvēm.
- Pieskrūvējiet vācņu atpakaļ. Ieslēdziet enerģijas padevi.

JAUDA

LAIKS:

LED indikators sensora iekšpusē mirgos, lai parādītu iepriekš iestatītos laikus šādi:

1. 1 stunda: vienu reizi mirgo
2. 2 stundas: mirgo divas reizes
3. 3 stundas: trīs reizes mirgo
4. 4 stundas: mirgo četras reizes
5. 5 stundas: mirgo piecas reizes
6. 6 stundas: mirgo sešas reizes
7. 7 stundas: mirgo septiņas reizes
8. 8 stundas: mirgo astoņas reizes
9. 9 stundas: mirgo deviņas reizes
10. krēslas līdz rītausmai: strauji mirgo desmit reizes

PIEBŪAIDE:

- Novietojiet apgaismojuma (LUX) pogu pozīcijā "3" un iestatiet laiku pogu pozīcijā 1 stunda
- Ja jūs pārbaudat ierīci dienas laikā, jums uz tas jāuzklāj melnu, neausrūpīgu audumu, pēc 1 minūtes lampā ieslēgsies.
- Kad audums nosedz kustību sensoru, sensors apkārtnēs vides apgaismojums ir mazāks par 3lx, lampā būs ieslēgta uz vienu stundu.
- Ja jūs šo audumu noņemiet, lampā automātiski ieslēgsies.
- Ja jūs novietosit apgaismojuma pogu pozīcijā "500" lampā var ieslēgties, kad apkārtnēs vides apgaismojums ir mazāks par 500lx.

PIEZĪME:

- Sensora priekšā nevajadzētu atrasties šķērslim, kad ietekmē dabīgo gaismu.
- Sensora priekšā nevajadzētu atrasties kustīgiem objektiem.
- Neuzstādiel sensoru zem gaismas vai vieta, kur sensoru apstaro gaisma.
- Ja lampā ir ieslēgta un cits gaisma avots apstaro ilgāk par vienu minūti, lampā ieslēgsies un elektroniskais taimeris beigās skaiti laikā. Taimers sāks skaitīt no sākuma, kad gaisma ieslēgsies atkārtoti
- Elektroniskais TAIMERS atiestatīsies, ja enerģijas padeve ir ieslēgta ilgāk par 2-5 sekundēm.

LT INSTRUKCIJA

TWS-10AS, TWS-10AB PRIEBLĀSOS JUNGKILIS

Šis gaminys - tai automatinis lempų jungiklis su fotoelementu. Kai natūralus apšvietimo intensyvumas sumažėja iki įsąjū nurodytos LUKSUJ reikšmės, šviesa įsijungia. Šviesa išsijungia iš anksto nustatyta laiku arba kai natūralus apšvietimas vėl įsija nustatyta liukų reikšmė. Papildomai galimi LUKSUJ ir LAIKO nustatymai. Tikrai patogu naudoti.

SPECIFIKACIJA:

Matinimo šaltinis:	220-240V/AC	Matinimo dažnis:	50/60Hz
Prad žiniamoji:	10A	Aplinkos šviesa:	<3-500LUX (reguliuojama)
Veikimo dBrgė:	<93% RH	Darbinė temperatūra:	-20~+40°C
Įtaisyta laikmatis:		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valandos	
IP Class:	IP54		

FUNKCIJA:

- LUX nustatymas: pasukite LUX rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę į padėtį "3", fotoelementas veiks tik tamsoje (mažiau nei 3LUX). Jei pasukite pagal laikrodžio rodyklę į "500", padėtį, jis veiks, kai aplinkos šviesa bus mažesnė nei 500LUX.
- TIME nustatymas: pagal poreikį galite nustatyti įprastą fotoelemento darbo laiką.

MONTAVIMO PATARIMAS:

- Išjunkite maitinimą.
- Asiukite keturis dangčius varžtus ir nuimkite dangtį.
- Prijuokite laidą prie prietaiso, kaip parodyta sujungimo ir komutavimo schemos.
- Priekasomai nuo tikslios įrengimo vietos pritvirtinkite gaminį prididomomis muirvinėmis.
- Išstatykite dangtį atgal. Įjunkite maitinimą.

KROVA

LAIKAS:

- LED indikatorius jutlikio viduje mirksi, atvaizduodamas iš anksto nustatytą laiką kaip nurodyta toliau:
- 1.1 valanda: mirksi vieną kartą
 - 2.2 mirksi du kartą
 - 3.3 mirksi tris kartą
 - 4.4 mirksi keturis kartą
 - 5.5 mirksi penkis kartą
 - 6.6 mirksi šešis kartą
 - 7.7 mirksi septynis kartą
 - 8.8 mirksi aštuonis kartą
 - 9.9 mirksi devynis kartą
 - 10. nuo saulelydžio iki saulelydžio: greitai mirksi dešimt kartų

TIKRINIMAS:

- Nustatykite LUKSUJ rankenėlę į "3" poziciją ir nustatykite LAIKO rankenėlę į "1" h (vienas valandos) poziciją.
- Bandydami dieną, produktą padenkite juodu nepermatomu audiniu, lempute išsijungs po 1 minutę.
- Kai audinis uždengia fotoelemento apšvietimo langelį, natūralus fotoelemento apšvietimas yra mažiau nei 3 liuksai, lempute degs vieną valandą.
- Jums neuems audinio, lempute automatiškai išsijungia.
- Pasukus LUKSUJ rankenėlę į "500" poziciją, lempute degs, esant natūraliam apšvietimui iki 500 LUKSUJ.

PASTABA:

- Prieš fotoelementą neturi būti kliūčių, trukdančių natūralios šviesos pateikimui.
- Prieš fotoelemento neturi būti suruoniaujančių daiktų.
- Nemontuokite fotoelemento šviesoje arba vietoje, kur šviesa sklaidinama į fotoelementą.
- Kai lempute įjungta, kitas šviesos šaltinis sklaidinamas į fotoelementą ir tal trunka ilgiau nei vieną minutę, lempute išsijungia ir elektroninis LAIKMATS nutraukia skaičiavimą, LAIKMATS atnaujina skaičiavimą nuo pradžių, kai šviesa vėl įjungama.
- Elektroninis LAIKMATS vėl nusistato, maitinimui dingus 2-5 sekundems.

GB CONNECTION-WIRE DIAGRAM:

DE ANSLUSSDIAGRAMM:

EE ÜHEDUSKEEM:


LV SAVIENOJUMA DIAGRAMMA:

LT LAIDŲ INSTALACIJOS SCHEMA:

PL DIAGRAM POŁĄCZEŃ KABLOWYCH:

RU SCHEMA ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРОВОДОВ:

SL SCHEMA POVEZOVALNE ŽICE:



PL INSTRUKCIJA UŻYCIA

TWS-10AS, TWS-10AB WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY

To urządzenie jest automatycznym czujnikiem do lamp Kiedy światło oświetlenia otoczenia spadnie poziomem powyżej określonej, lampka zaświeci się. Światło wyłącza się o ustalonej godzinie lub gdy światło otoczenia zaświeci się powyżej poziomu określonego przez ten urządzenie posiada funkcję regulacji oświetlenia i ustawienia czasu. Jego użycie jest łatwe i wygodne.

SPECYFIKACJA:

Źródła zasilania:	220-240V/AC	Częstotliwość zasilania:	50/60Hz
Prąd znamionowy:	10A	Światło oświetlenia:	3-500LUX (adjustable)
Wilgotność podczas pracy:	93%RH	Temperatura robocza:	-20~+40°C
Wbudowany zegar		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 godzin	
IP Class:	IP54		

FUNKCIJA:

- Ustawienie LUX: obróć pokrętkę LUX przeciwko do ruchu wskazówek zegara do pozycji "3", fotoelement będzie działał tylko w ciemności (mniej niż 3LUX). Jeśli obrócić zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji "500", będzie działał, gdy światło otoczenia będzie mniejsze niż 500LUX.
- Ustawienie CZASU: w razie potrzeby można ustawić regularne godziny pracy fotokomórki

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE INSTALACJI:

- Wyłączenie zasilania
- Odkręcenie Śruby na pokrywie i zdjem ją.
- Podjąć prawo do produktu zgodnie ze schematem elektrycznym
- Wybrać odpowiednie miejsce dla urządzenia i promocyjny produkt za pomocą dołączonych śrub.
- Zamontować górną pokrywę czujnika, następnie można włączyć zasilanie i przetestować.

ŁADOWAĆ

USTAWIENIE CZASU:

Zmouk, pokrywkę z obudowy z powrotem. Włącz zasilanie. Dioda LED na czujniku pojawi się na wyświetlaczu, aby wskazać ustawiony czas w następujący sposób:


- 1.1 godzina: blysk jeden raz
- 2.2 godziny: dwukrotny blysk
- 3.3 godziny: blysk trzy razy
- 4.4 godziny: blysk cztery razy
- 5.5 godzin: blysk pięć razy
- 6.6 godzin: blysk sześć razy
- 7.7 godzin: blysk siedem razy
- 8.8 godzin: blysk osiem razy
- 9.9 godzin: blysk 9 razy
- 10. 0d zmroku do świtu: szybki blysk dziesięć razy

TEST:

- Umieć LUX nastawie w pozycji "3", czasowi gump ra w polojaj "1h".
- Ko testuje podrovi, na zideku pokryje erno neprozornu kro, po 1 minutu se lukka priže
- Ko je kro okno za zamawanie fotocelice, je svetloba okolice fotocelice manjša od 3 LUX, lukka bo svetla eno uru.
- Ko odstranite to kro, se žarnica samodejno ugasne.
- Ko gumb LUX potisne v polojaj "500", lahko lukka sveti pri zunanji svetlobi, manjši od 500LUX.

UWAGA:

- Przed czujnikiem nie powinny znajdować się żadne przeszkody, które mogą wpłynąć na działanie naturalnego światła.
- Nie pozwimmo się znajdować ruchome obiekty przed czujnikiem.
- Nie instaluj czujnika w miejscu, w którym czujnik jest wystawiony na działanie bezpośredniego światła. Jeśli lampa zapalne włączona, a inne źródło światła oświetli czujnik na więcej niż jedną minutę, lampa wyłącza się, a elektroniczny zegar przestanie odczytać czas. Tę sama rozpoznać odczytanie od początku, kiedy światło ponownie się włączy.
- Elektroniczna funkcja TIMER zostanie zresetowana, jeśli zasilanie zostanie wyłączone na dłużej niż 2-5 sekundy.



RU ИНСТРУКЦИЯ ПО

ПРИМЕНЕНИЮ TWS-10AS, TWS-10AB СУМЕРЕЧНЫЙ ДАТЧИК

Это устройство - автоматический фотоземель-выключатель для ламп. Когда окружающая освещенность снизится до уровня, который вы предварительно установили, свет включится. Свет выключится в заданное время или когда окружающая освещенность больше установленной. Это дополнительные функции настройки освещенности и настройки времени. Они просты и удобны в применении.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Источник питания:	220-240V/AC	Частота питающей сети:	50/60Hz
Номинальный ток:	10A	Окружающий свет:	<3-500LUX (adjustable)
Рабочая влажность:	<93%RH	Рабочая температура:	-20~+40°C
Встроенный таймер:		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 часов	
IP Class:	IP54		

ФУНКЦИЯ:

- Настройка LUX: поверните ручку LUX против часовой стрелки в положение "3", фотоземель будет работать только в темноте (менее 3LUX). Если повернуть по часовой стрелке в положение "500", он будет работать, когда окружающая освещенность меньше чем 500 люкс.
- Настройка ВРЕМЕНИ: при необходимости вы можете установить обычные часы работы фотоземель.

УКАЗАНИЯ ПО МОНТАЖУ:

- Выключите питание.
- Отсоедините четыре винта на крышке и снимите крышку.
- Подсоедините провод к прибору согласно коммутационной схеме.
- В соответствии с правильным местом для установки установите прибор с помощью прилагаемых дюбелей.
- Установите обратно крышку. Выключите питание.

НАГРУЗКА

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ:

LED-индикатор внутри датчика загорится, чтобы показать задаваемую время следующим образом:

- 1.1 час, вспышка один раз
- 2.2 вспышка два раз
- 3.3 вспышка три раз
- 4.4 вспышка четыре раз
- 5.5 вспышка пять раз
- 6.6 вспышка шесть раз
- 7.7 вспышка семь раз
- 8.8 вспышка восемь раз
- 9.9 вспышка девять раз
- 10. сумерки до рассвета: быстро загорается десять раз

ТЕСТ:

- Установите регулятор освещенности в позицию "3" и установите регулятор времени в позицию "1h".
- При дневной проверке днем прибор следует накрыть черной непрозрачной материей, через 1 минуту лампа включится.
- Когда материя закрывает окно обнаружения фотоземель, окружающая фотоземель освещенность составляет менее 3 LUX, лампа включится на один час. Когда вы снимаете материал, лампа выключается автоматически.
- Когда вы переводите регулятор освещенности в позицию "500", лампа может быть выключена при окружающей освещенности до 500 LUX.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Перед фотоземелью не должно быть помех, влияющих на восприятие естественного освещения;
- Перед фотоземелью не должно быть подвижных (колеблющихся) объектов.
- Не устанавливайте фотоземель под источником света или в месте, где лучи света падают на фотоземель. Когда лампа выключена, дурный источник света облучает фотоземель, и это освещение продолжается больше одной минуты, лампа выключится, и электронный таймер остановит отсчет. Таймер возобновит отсчет сначала, когда снова включится свет.
- Электронный таймер перезагружается, когда питание отключено в течение более 2-5 секунд.

SL PRIROČNIK

TWS-10AS, TWS-10AB MRĀK STIKĀLO

Ta izdelek je samodejno stikalo fotocelice za svetlobe. Ko se svetloba ambienta zatemni do ravni LUX, ki se jo vnapiro ponastavi, se bo luč prižgala. Luč se bo ugasil ob nastavljenem času ali pa bo osvetlitev večja od prednastavljene LUX. Dobaja funkcija prednastavljene LUX in TIME časovne nastavitve. Je enostavno in udobno v uporabo.

SPECIFIKACIJA:

Vr napajanja:	220-240V/AC	Prad znamionowy:	50/60Hz
Prad znamionowy:	10A	Osvetlitev okolice:	<3-500LUX (nastavljivo)
Veljnost delovanja:	<93% RH	Darbinė temperatūra:	-20~+40°C
Vgrajeni časomer:		1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ur	
IP Class:	IP54		

FUNKCIJA:

- Nastavitev LUX: zavrtite gumb LUX v nasprotni smeri urinega kazalca do položaja "3", fotocelica bo delovala le v temi (manj kot 3LUX). Če se gumb obrne v smeri urinega kazalca do položaja "500", bo luč delovala, ko bo svetloba okoli manjša od 500LUX.
- Nastavitev ČAS: po potrebi lahko nastavite običajni čas fotocelice.

NASVETI ZA NAMESTITEV:

- Zklopite napajanje
- Odvijte štiri vijake na pokrovu in sнемите pokrov.
- Zico povežite z izdelkom po shemi povezovalne žice.
- V skladu s pravilnim mestom namestitve namestite izdelek z zapirnimi vijaki.
- Namestite nazaj pokrov.

OBREMNENITEV

TIME:

Vklopite napajanje, indikator LED, ki se nahaja v notranjosti senzorja, utripa, da se prikažejo prednastavljeni čas na naslednji način:

- 1.1 ura: utripa enkrat
- 2.2 ura utripa enkrat
- 3.3 tri utripa enkrat
- 4.4 štiri utripa enkrat
- 5.5 pet utripa enkrat
- 6.6 šest utripa enkrat
- 7.7 sedem utripa enkrat
- 8.8 osem utripa enkrat
- 9.9 devet utripa enkrat
- 10. od mraka do zora: hitro utripa desetkrat

TEST:

- Nastavite gumb LUX na položaj "3" in nastavite časovni gumb v položaj "1h".
- Ko testirate dnevni čas, morate po iteku 1 min izdelek pokriti s črno neprosojno kro, da bo lahko luč vklopljena
- Ko kro odštei detekcijsko okno fotocelice, je okoljska svetloba fotocelice manjša od 3 LUX, luč bo svetila eno uru.
- Ko odstranite to kro, se bo luč samodejno izklopila.
- Ko obrnete gumb LUX v položaj "500", lahko luč sveti v okoljski svetlobi manj kot 500LUX.

OPOMBA:

- Pred fotocelico ne sme biti ovir, ki bi vplivale na sprejemanje naravne svetlobe;
- Pred fotocelico se ne sme nič premikati.
- Fotocelice ne namestite pod svetlobo ali na mesto, kjer bo svetloba obsevana na fotocelico.
- Ko je luč vklopljena, se na fotocelico osvetli še en zvon svetlobe, ta svetloba pa traja več kot eno minuto, se bo luč izklopila in elektronika TIMER ne bo več štela. TIMER bo prišel s ponovnim odštevanjem, ko se bo luč znova vklopila.
- Elektroniski TIMER bo ponastavljen, ko na napajanje izklopljeno za 2 do 5 sekund.

SIA PAWBOL Baltic

Reg. Nr: 40103888768

VAT: Nr LV40103888768

Katlatkalna 9, Riga, Latvia, LV1073

Phone: + 371 62006800

Email: info@vexen.eu



Manufactured in PRC